


## 山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	原平市中北加油站建设（改造）项目		
安全评价项目简介	原平市中北加油站建设（改造）项目位于忻州原平市浮图寺（大运路旁），法定代表人樊华梁，设有两排四座加油岛，设有四台潜油泵式四枪加油机（其中 2 台汽油/柴油潜油泵式四枪加油机，2 台柴油潜油泵式四枪加油机）。罩棚行车道下设有框架承重油罐区，内置卧式 S/F 型双层储罐 6 个，其中 20m <sup>3</sup> 的汽油储罐 2 个，汽油总容积为 40m <sup>3</sup> ；20m <sup>3</sup> 的柴油储罐 4 个，柴油的总容积为 80m <sup>3</sup> ；总容积 120m <sup>3</sup> ，柴油折半后容积为 80m <sup>3</sup> 。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的等级划分标准，为三级加油站。		
报告提交时间	2024.1	评价项目类别	安全验收评价
项目组长	冯彦君	报告审核人	田平雪
参与编制的安全评价师	侯继凤	参与项目的注册安全工程师	冯彦君
	李珀鋆		
	武辉		
	宁博		
	隋志强		
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务)	2023 年 5 月 6 日，项目组评价人员赴该企业进行现场调查、收集资料，提出整改意见。 2023 年 5 月 15 日现场复查。		
现场调研图片			
安全评价结论	山西新安正安全技术服务有限公司我公司通过评价认为：原平市中北加油站建设（改造）项目符合安全生产相关法律、法规、标准和规范的要求，具备安全运营的条件。		