

山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	中国石化销售股份有限公司山西忻州石油分公司代县新城西路加油站		
安全评价项目简介	<p>代县新城西路加油站建设项目位于山西省忻州市代县上馆镇新城区东城西路，法定代表人梁朝阳。</p> <p>代县新城西路加油站建设项目由中国石化销售股份有限公司山西忻州石油分公司进行投资，总投资 210 万元，其中安全投入 8.4 万元。</p> <p>代县新城西路加油站项目总用地面积为 8724.64m²。站区中部设有一座一层框架结构站房，建筑面积 195.10m²；站房东北侧设有一座钢结构罩棚，建筑面积 148.50m²（建筑面积为投影面积的一半）。站内道路为混凝土路面，进、出口分开设置。主要经营汽油、柴油，服务对象为各种机动车辆，所经营的汽油、柴油由油库配送，运输方式为公路运输。油罐内油品液位检测采用人工量油与液位仪自动测量相结合的方法。加油采用潜油泵式加油工艺，并设置加油、卸油油气回收系统。加油罩棚下设四条加油车道（两条单车道、两条双车道），设有三排三座加油岛，设有 4 台潜油泵双枪加油机（其中 2 台汽油潜油泵双枪加油机，2 台柴油潜油泵双枪加油机）。站房东北侧罩棚行车道下设有砖砌承重油罐区，内置卧式 SF 型双层储罐 5 个，其中 30m³ 的汽油储罐 2 个，汽油总容积为 60m³；30m³ 的柴油储罐 3 个，柴油总容积为 90m³；油品总容积 150m³，柴油折半后容积为 105m³。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的等级划分标准，为二级加油站。</p> <p>代县新城西路加油站建设项目委托山西泽泰安全技术咨询有限公司进行了《安全评价》，委托河北海川能源科技股份有限公司进行了《安全设施设计》，于 2022 年 11 月 3 日取得了忻州市应急管理局核发的《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》和《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》。</p> <p>代县新城西路加油站建设项目由具有化工石化医药行业工程设计石油及化工产品储运甲级、建筑行业工程设计建筑工程乙级、建筑装饰工程设计专项乙级的河北海川能源科技股份有限公司承担设计工作；由具有建筑工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、石油化工工程施工总承包叁级资质的山西景升建筑工程有限公司承担施工工作；监理单位为山西安宇建设监理有限公司，该监理单位具有房屋建筑工程监理甲级、化工石油工程监理甲级资质。代县新城西路加油站建设项目于 2022 年 11 月 4 日开工建设，于 2022 年 12 月 15 日完工。</p>		
报告提交时间	2023.4.23	评价项目类别	安全验收评价
项目组长	冯彦君	报告审核人	罗水清
参与编制的安全评价师	侯继凤	参与项目的注册安全工程师	冯彦君
	朱兵顺		
	武 辉		
	罗水清		

	隋志强		
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务)	2023年4月14日，项目组评价人员赴该加油站进行现场调查、收集资料，提出整改意见。		
现场调研图片			
安全评价结论	中国石化销售股份有限公司山西忻州石油分公司代县新城西路加油站建设项目符合安全生产相关法律、法规、标准和规范的要求，具备安全验收的条件。		