

## 山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	原平市崞阳益民加油站		
安全评价项目简介	原平市崞阳益民加油站位于忻州原平市崞阳镇京原路边（白彪村西），法定代表人蔡智勇，企业性质为个人独资企业。加油站分两排共设置四座加油岛，设置 4 台潜油泵型加油机（其中 1 台汽油潜油泵单枪加油机，1 台汽油潜油泵双枪加油机，1 台柴油潜油泵单枪加油机，1 台柴油潜油泵双枪加油机）。油罐位于站房西侧的油罐区，设置 2 个 S/F 双层埋地油罐，其中汽油罐 30m <sup>3</sup> ×1，柴油罐 30m <sup>3</sup> ×1，汽油、柴油罐的油品总容积 60m <sup>3</sup> ，柴油折半后油品总容积 45m <sup>3</sup> 。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的等级划分标准，为三级加油站。		
报告提交时间	2023.11	评价项目类别	安全现状评价
项目组长	冯彦君	报告审核人	田平雪
参与编制的安全评价师	侯继凤	参与项目的注册安全工程师	冯彦君
	李珀鋈		
	武辉		
	宁博		
	隋志强		
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务)	2023 年 10 月 17 日，项目组评价人员赴该企业进行现场调查、收集资料，提出整改意见。 2023 年 10 月 28 日现场复查。		
现场调研图片			
安全评价结论	山西新安正安全技术服务有限公司通过对原平市崞阳益民加油站进行安全现状评价后，认为该加油站现运行条件符合相关法律、法规、标准、规范的要求，符合安全运营条件的要求。		