

山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	定襄县航化石油有限公司加油站建设项目		
安全评价项目简介	<p>拟新建加油站用地面积为 1979.55m²；拟新建一座一层站房（砖混结构），建筑面积为 152m²；拟新建一座钢网架结构罩棚，建筑面积 208m²（建筑面积为投影面积的一半）。站房西侧加油罩棚下拟设三条加油车道（两条单车道、一条双车道）。拟设两排四座加油岛，拟设有 4 台潜油泵型双枪加油机（其中 2 台汽油潜油泵双枪加油机，2 台柴油潜油泵双枪加油机）。油罐拟设在罩棚行车道下承重罐池内，内设埋地式 S/F 型双层储油罐 4 个，2 汽 2 柴，其中汽油罐 30m³×2，柴油罐 30m³×2，油品总容积 120m³，柴油折半后油品总容积为 90m³，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的等级划分标准，为三级加油站站技术标准》（GB50156-2021）的等级划分标准，为二级加油站</p>		
报告提交时间	2023.11	评价项目类别	安全评价
项目组长	冯彦君	报告审核人	田平雪
参与编制的安全评价师	侯继凤	参与项目的注册安全工程师	冯彦君
	李珀鋈		
	武辉		
	宁博		
	隋志强		
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务)	<p>2023 年 4 月 27 日，项目组评价人员赴该企业进行现场调查、收集资料，提出整改意见。</p> <p>2023 年 8 月 19 日现场复查。</p>		
现场调研图片	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>		
安全评价结论	<p>山西新安正安全技术服务有限公司通过对定襄县航化石油有限公司加油站建设项目进行安全评价后，认为定襄县航化石油有限公司加油站建设项目符合危险化学品建设项目安全条件。</p>		