

## 山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	忻州市燃气慕山加气站有限公司泡池加油站新建项目安全评价		
安全评价项目简介	<p>忻州市燃气慕山加气站有限公司泡池加油站新建项目位于山西省忻州市忻府区旭来街道七一北路东侧（泡池村）。法定代表人王晓凤，企业性质为其他有限责任公司分公司。拟设两排四座加油岛，拟设有4台潜油泵型四枪加油机（其中2台汽油潜油泵四枪加油机，2台汽油柴油潜油泵四枪加油机）。油罐拟设在罩棚下距站房7.5m处的行车道下，内设埋地式S/F型双层储油罐6个，4汽2柴，其中汽油罐30m<sup>3</sup>×4，柴油罐30m<sup>3</sup>×2，油品总容积180m<sup>3</sup>，柴油折半后油品总容积为150m<sup>3</sup>，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的等级划分标准，为二级加油站。</p>		
报告提交时间	2023.8	评价项目类别	安全评价
项目组长	冯彦君	报告审核人	田平雪
参与编制的安全评价师	侯继凤	参与项目的注册安全工程师	冯彦君
	李珀鋈		
	武辉		
	宁博		
	隋志强		
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务)	2023年7月20日，项目组评价人员赴该企业进行现场调查、收集资料，提出整改意见。2023年8月2日现场复查。		
现场调研图片			
安全评价结论	忻州市燃气慕山加气站有限公司泡池加油站新建项目符合危险化学品建设项目安全条件。		