


山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	中铁石化能源有限公司太原西北二环高速邢家社服务区东区加油 气站加油站部分安全现状评价报告		
安全评价项目简介	该加油站位于山西省太原市古交市邢家社乡太原西北二环高速公路邢家社服务区东区加油（气）站，座东朝西，西侧为太原西北二环高速公路；南侧为服务区停车位；北侧和东侧为山体 and 空地。该站有 4 个埋地 SF 型双层油罐，其中 2 个 20m ³ 埋地汽油罐，1 个 30m ³ 埋地汽油罐，1 个 30m ³ 埋地柴油罐，2 台潜油泵型六枪加油机。		
报告提交时间	2024. 12	评价项目类别	安全现状评价
项目组长	侯拴龙	报告审核人	田平雪
参与编制的安全评价师	宁博	参与项目的注册安全 工程师	侯拴龙
	侯继凤		
	武辉		
	李珀鋈		
	隋志强		
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务)	2024 年 12 月 5 日评价组相关人员前往现场进行勘察，开展评价工作。		
现场调研图片			
安全评价结论	山西新安正安全技术服务有限公司认为中铁石化能源有限公司太原西北二环高速邢家社服务区东区加油气站加油站部分经营条件符合安全要求。		