

## 山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	中国石化销售股份有限公司山西忻州石油分公司宁武金源加油站宁武县金源加油加气站建设项目（加油站部分）安全验收评价		
安全评价项目简介	<p>中国石化销售股份有限公司山西忻州石油分公司宁武金源加油站位于宁武县凤凰镇后石湖村 G338 国道，法定代表人张志光，企业性质为股份有限公司分公司（上市、国有控股）。中国石化销售股份有限公司山西忻州石油分公司宁武金源加油站建设项目总占地面积为 6035.71m<sup>2</sup>。加油站站房、罩棚利用旧改造使用。站房原西侧改造为加气站部分使用。因敷设电缆或管道破坏的室内外地面、墙面均已恢复原样；罩棚已修复因新建通气管造成的加油罩棚柱破损。改造前加油罩棚下分两排设置 6 座加油岛，设有 6 台潜油泵型加油机（其中 2 台停用）。改建后已将原罩棚下 4 座加油岛、4 台加油机拆除，新建了两座加油岛，利用旧使用 2 台潜油泵双枪加油机，剩余 2 台潜油泵加油机停用（加油管线已切断）。改造后：利用旧 3 台潜油泵，新建砖混承重油罐区座，设有 3 个 30m<sup>3</sup>S/F 型储罐，其中 1 个 30m<sup>3</sup>S/F 型双层柴油罐，2 个 30m<sup>3</sup>S/F 型双层汽油罐。改造后总罐容为 90m<sup>3</sup>，折合油罐总容积 75m<sup>3</sup>。加气站部分设有 60m<sup>3</sup>LNG 储罐 1 座，LNG 潜液泵撬 1 套，项目油罐与 LNG 储罐总容积计算为 75/180+60/120&lt;1，本项目为二级加油与 LNG 加气合建站。</p>		
报告提交时间	2025.3	评价项目类别	安全验收评价
项目组长	刘倩倩	报告审核人	田平雪
参与编制的安全评价师	侯继凤	参与项目的注册安全工程师	刘倩倩
	李珀璠		
	武辉		
	宁博		
	隋志强		
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务)	2025 年 2 月 15 日，项目组评价人员赴该企业进行现场调查、收集资料，提出整改意见。		
现场调研图片			
安全评价结论	<p>通过对中国石化销售股份有限公司山西忻州石油分公司宁武金源加油站宁武县金源加油加气站建设项目（加油站部分）的安全验收评价，山西新安正安全技术服务有限公司通过评价认为：中国石化销售股份有限公司山西忻州石油分公司宁武金源加油站宁武县金源加油加气站建设项目（加油站部分）符合安全生产相关法律、法规、标准和规范的要求，具备安全运营的条件。</p>		