

山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	阳高县丰阳加油加气有限责任公司（加油站部分）安全现状评价报告		
安全评价项目简介	阳高县丰阳加油加气有限责任公司位于大同市阳高县长城乡镇宏堡村村南，加油站坐北朝南布置，面向南侧神丰路敞开。 加油站站内共设置有 2 具 50m³ 汽油罐、2 具 50m³ 柴油罐、3 台潜泵式双枪汽油加油机、3 台潜泵式双枪柴油加油机。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.9 条，将站内柴油容积折半计入油罐总容积，折合油罐总容积为 150m³，为二级加油站。		
报告提交时间	2024. 12.	评价项目类别	安全现状评价
项目组长	侯拴龙	报告审核人	田平雪
参与编制的 安全评价师	宁博	参与项目的 注册安全工程师	侯拴龙
	侯继凤		
	武辉		
	李珀鋈		
	隋志强		
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务)	于 2024 年 11 月 14 日进行了现场检查，于 2024 年 12 月 04 日就现场检查中提出了相关的安全隐患问题进行了现场复查。		
现场调研图片			
安全评价结论	山西新安正安全技术服务有限公司认为：阳高县丰阳加油加气有限责任公司（加油站部分）符合安全生产相关法律法规、标准和规范的要求，具备安全运行条件。		