

山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	榆次潇河加油站储罐区改造项目安全评价报告		
安全评价项目简介	榆次潇河加油站储罐区改造项目位于山西省晋中市榆次区修文镇郭村，为危险化学品扩建项目。 本次改造，拟拆除储罐区内原 5 座 10m³ 油品储罐，在原储罐区位置建设 5 座 30m³ 油品储罐（3 座 30m³ 汽油储罐、2 座 30m³ 柴油储罐），配套建设工艺管线、电气设施等，加油站罩棚、加油机、站房、辅助用房等拟利旧使用。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）第 3.0.9 条，柴油燃料容积折半计入油罐总容积，则项目油罐总容积为 120m³，为二级加油站。		
报告提交时间	2025.03.26	评价项目类别	安全评价
项目组长	侯拴龙	报告审核人	田平雪
参与编制的 安全评价师	宁博	参与项目的 注册安全工程师	侯拴龙
	侯继凤		
	武辉		
	李珀鋈		
	隋志强		
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务)	山西新安正安全技术服务有限公司组织项目评价人员于 2025 年 02 月 26 日进行了现场检查。		
现场调研图片			
安全评价结论	山西新安正技术服务有限公司认为： 榆次潇河加油站储罐区改造项目符合危险化学品建设项目安全条件的要求。		