

## 山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	沁水县鸿泰加油站安全现状评价		
安全评价项目简介	<p>沁水县鸿泰加油站位于山西省晋城市沁水县郑庄镇河头村，坐北朝南，其中南侧为坪曲线（主干道）；东侧、西侧和北侧均为农地和架空电力线，北侧距离加油站围墙 20m 处有一座站外变压器（根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中表 4.0.4 注 2 的要求该变压器按丙类物品生产厂房确定）和搅拌站。</p>		
报告提交时间	2025.3	评价项目类别	安全现状评价
项目组长	冯彦君	报告审核人	田平雪
参与编制的安全评价师	侯继凤	参与项目的注册安全工程师	冯彦君
	李珀鋈		
	武辉		
	宁博		
	隋志强		
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务)	<p>2025 年 2 月 26 日，项目评价人员赴该企业进行现场调查、收集资料，提出整改意见， 2025 年 3 月 5 日现场复查。</p>		
现场调研图片			
安全评价结论	<p>山西新安正安全技术服务有限公司通过对沁水县鸿泰加油站进行安全现状评价后，认为该加油站现运行条件、消防、安全管理符合相关法律、法规、标准、规范的要求，符合安全运营条件的要求。</p>		