

山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	介休鑫三盛石化有限公司 新建加油站项目安全验收评价报告		
安全评价项目简介	介休鑫三盛石化有限公司新建加油站项目位于介休市介公路与084乡道交叉口南100米处，加油站坐西朝东布置，面向东侧园区西路敞开。 加油站主要经营汽油、柴油，加油区共设有两排四座加油岛，共设有4台双枪加油机；油罐区共布置有2座40m³汽油罐、1座40m³柴油罐、2座50m³柴油罐，汽油总容积为80m³，柴油总容积为140m³，折合油罐总容积为150m³，为二级加油站。		
报告提交时间	2025年07月02日	评价项目类别	安全验收评价
项目组长	侯拴龙	报告审核人	田平雪
参与编制的 安全评价师	宁博	参与项目的 注册安全工程师	侯拴龙
	侯继凤		
	武辉		
	李珀鋈		
	隋志强		
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、 任务)	于2023年12月23日进行了现场检查，于2024年12月20日、2025年04月14日、2025年06月06日就现场检查中提出了相关的安全隐患问题进行了现场复查。		
现场调研图片			
安全评价结论	山西新安正安全技术服务有限公司通过评价认为：介休鑫三盛石化有限公司新建加油站项目符合安全生产相关法律法规、标准和规范的要求，具备安全验收的条件。		