

山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

| | | | |
|----------------------------|--|--------------|--------|
| 安全评价项目名称 | 和顺县畅通加油站有限公司和顺县畅通加油站建设项目安全验收评价 | | |
| 安全评价项目简介 | <p>和顺县畅通加油站有限公司和顺县畅通加油站建设项目位于山西省晋中市和顺县义兴镇刘家窑村5号，加油站坐南朝北，东侧30米为山沟、西侧为山坡、南侧为空地、北侧为北外环路（三级公路）。</p> <p>该加油站新建二层站房一座（建筑面积397 m²），新建罩棚一座（建筑面积246.5 m²）；储罐区共布置S/F双层油罐5个，其中汽油罐2个（40m³×2），柴油罐2个（40m³×2），甲醇罐1个（30m³×1）储罐总容量190m³，依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156—2021）加油站等级计算中柴油减半原则，折合容积为150m³，该站属于二级加油站</p> | | |
| 报告提交时间 | 2025.9 | 评价项目类别 | 安全验收评价 |
| 项目组长 | 侯拴龙 | 报告审核人 | 田平雪 |
| 参与编制的安全评价师 | 宁 博 | 参与项目的注册安全工程师 | 侯拴龙 |
| | 侯继凤 | | |
| | 武 辉 | | |
| | 隋志强 | | |
| 到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务) | 2025年8月25日评价组相关人员前往现场进行勘察，开展评价工作。 | | |
| 现场调研图片 |  | | |
| 安全评价结论 | 和顺县畅通加油站建设项目符合安全生产相关法律、法规、标准和规范的要求，具备安全设施竣工验收条件 | | |