

山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	山西交通实业发展集团有限公司康庄服务区东区加油站安全现状评价报告		
安全评价项目简介	<p>山西交通实业发展集团有限公司康庄服务区东区加油站位于山阴县合盛堡乡康庄村，法定代表人为赵永志，此次换证法定代表人变为曹剑华，企业类型为其他有限责任公司分公司。加油站站房西侧分四排共设置4座加油岛，每座加油岛上设有2台自吸式双枪加油机（靠站房第三排加油岛上预留2台加油机接口，未设置加油机，安装了1台尿素加注机，尿素加注机现已停用），共计6台（其中4台汽油双枪加油机，2台柴油双枪加油机）。油罐设置在站房东侧油罐区，设有6个SF型双层埋地油罐，其中3个20m³埋地汽油罐，3个20m³埋地柴油罐，汽油、柴油罐总容积120m³，柴油罐折半计算后容积为90m³。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的等级划分标准，为三级加油站。</p>		
报告提交时间	2025.10	评价项目类别	安全现状评价
项目组长	刘倩倩	报告审核人	田平雪
参与编制的安全评价师	侯继凤	参与项目的注册安全工程师	刘倩倩
	武 辉		
	宁 博		
	隋志强		
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务)	<p>2025年8月28日，项目组评价人员赴该企业进行现场调查、收集资料，提出整改意见。</p> <p>2025年9月9日现场复查。</p>		
现场调研图片			
安全评价结论	<p>山西新安正安全技术服务有限公司通过对山西交通实业发展集团有限公司康庄服务区东区加油站进行安全现状评价后，认为该加油站现运行条件符合相关法律、法规、标准、规范的要求，符合安全运营条件的要求。</p>		