

山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	中国石化销售股份有限公司山西晋中太谷南郭村加油站新建项目		
安全评价项目简介	<p>中国石化销售股份有限公司山西晋中太谷南郭村加油站新建项目位于山西省晋中市太谷区太太路南郭村，坐东朝西，东侧为粮食仓库（戊类库房），西侧为太太路（主干路），南侧为闲置库房（丙、丁、戊类库房），北侧为闲置库房（丙、丁、戊类库房）、横支一路（次干路）。东、北、南方向设 2.2m 高实体围墙，周边防火、防护距离内无名胜古迹、重要公共建筑等。</p> <p>该加油站新建单层站房一座（建筑面积 252.74 m²），新建罩棚一座（建筑面积 174.12 m²）；储罐区共布置 S/F 双层油罐 4 个，其中汽油罐 3 个（30m³ × 3），甲醇罐 1 个（30m³ × 1）储罐总容量 120m³，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）第 3.0.9 条、《车用甲醇燃料加注站建设规范》（工信部节〔2015〕129 号）第 4.5 条的等级划分标准（见表 2-1），该站计算容积为 120m³，为二级加油站。</p>		
报告提交时间	2026. 1	评价项目类别	安全验收评价
项目组长	李小强	报告审核人	田平雪
参与编制的安全评价师	宁博 侯继凤 李珀鳌 武辉 隋志强	参与项目的注册安全工程师	李小强
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务)	2025 年 12 月 4 日评价组相关人员前往现场进行勘察，开展评价工作。 2025 年 12 月 9 日现场复查。		
现场调研图片			
安全评价结论	中国石化销售股份有限公司山西晋中太谷南郭村加油站新建项目符合安全生产相关法律、法规、标准和规范的要求，具备安全设施竣工验收条件		