

山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	融通海油能源有限责任公司临汾平阳北街加油站改造项目安全验收评价报告		
安全评价项目简介	<p>融通海油能源有限责任公司临汾平阳北街加油站改造项目位于山西省临汾经济开发区环城北路 457 号。加油站坐北朝南布置，面向西南侧北外环路敞开。新建罩棚 1 座，投影面积为 416 m²；罩棚下设置有 2 条单车道及 2 条双车道，单车道宽度均为 5m，双车道宽度均为 11m。新建站房 1 座，单层框架结构，建筑面积 157.03 m²，内设便利店、财务室、办公室、配电间、卫生间及两间值班室。加油区设 3 台潜油泵加油机分 3 排布置在 3 座加油岛上，共设有 1 台四枪双油品加油机、2 台六枪三油品加油机。加油站油品储罐区设置在站区中部（行车道下），罐区内共布置有 3 座 30m³ 汽油罐、1 座 30m³ 柴油罐，汽油总容积为 90m³，柴油总容积为 30m³，折合油罐总容积为 105m³，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB 50156-2021) 第 3.0.9 条，为二级加油站。</p>		
报告提交时间	2025.12	评价项目类别	安全验收评价
项目组长	李小强	报告审核人	田平雪
参与编制的安全评价师	宁博 侯继凤 武辉 隋志强 李珀鋆	参与项目的注册安全工程师	李小强
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务)	2025 年 10 月 19 日，项目组评价人员赴该企业进行现场调查、收集资料，提出整改意见。2025 年 10 月 21 日现场复查。		
现场调研图片	 		
安全评价结论	融通海油能源有限责任公司临汾平阳北街加油站改造项目符合安全设施“三同时”的要求，具备安全验收条件，符合安全生产相关法律法规、标准和规范的要求，具备安全运营的条件。		

