

## 山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	晋中市太平加油站安全现状评价报告		
安全评价项目简介	<p>晋中市太平加油站成立于 2007 年 02 月 05 日，经营场所位于山西省晋中市榆次北田镇北田村，法定代表人为：宇振华。该站站房位于站区中部，为单层砖混结构，耐火等级为二级，设有营业厅、值班室、配电室等。加油区位于站房东侧，共设有 4 台自吸式加油机并排设置在 1 个加油岛上，加油区设置有 2 台单枪自吸式柴油加油机、1 台双枪自吸式汽油加油机（92#）、1 台单枪自吸式汽油加油机（95#）。加油站油罐区位于站房的西北侧的围堤内，围堤内共有 4 个埋地油罐，其中 2 个 12m<sup>3</sup> 汽油罐，2 个 30m<sup>3</sup> 柴油罐。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021 的等级划分标准（见表 2-2），该站油罐总容积为 84m<sup>3</sup>，折算后容积为 54m<sup>3</sup>（柴油罐容积折半计入），为三级加油站。</p>		
报告提交时间	2025. 11	评价项目类别	安全现状评价
项目组长	侯拴龙	报告审核人	田平雪
参与编制的安全评价师	宁博 侯继凤 武辉 隋志强	参与项目的注册安全工程师	侯拴龙
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务)	2025 年 10 月 17 日，项目组评价人员赴该企业进行现场调查、收集资料。		
现场调研图片			
安全评价结论	晋中市太平加油站进行安全现状运行条件、消防、安全管理符合相关法律、法规、标准、规范的要求，符合安全运营条件的要求。		