


山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	晋中市榆次天利石化产品经销中心(普通合伙)加油站项目		
安全评价项目简介	<p>晋中市榆次天利石化产品经销中心(普通合伙)加油站项目位于山西省晋中市榆次区郭家堡乡龙田路东侧、仁和街北侧，坐北朝南，东侧为东山供水工程调度中心综合楼（二类保护物），西侧为龙田路（城市次干路、支路），南侧为仁和街（城市次干路、支路），北侧为高层居民楼（一类保护物）。东侧设 2.2m 高非实体围墙，北侧设 3m 高实体围墙，周边防火、防护距离内无名胜古迹、重要公共建筑等。</p> <p>该加油站新建单层站房一座（建筑面积 120 m²），新建罩棚一座（建筑面积 375 m²），新建辅助用房一座（建筑面积 574.2 m²）；储罐区共布置 S/F 双层油罐 6 个，其中汽油罐 5 个(30m³ × 3+20m³ × 2)，甲醇罐 1 个（20m³ × 1）储罐总容量 150m³，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）第 3.0.9 条、《车用甲醇燃料加注站建设规范》（工信厅节〔2015〕129 号）第 4.5 条的等级划分标准（见表 2-1），该站计算容积为 150m³，为二级加油站。</p>		
报告提交时间	2026.1	评价项目类别	安全验收评价
项目组长	李小强	报告审核人	田平雪
参与编制的安全评价师	宁博 侯继凤 李珀鋆 武辉 隋志强	参与项目的注册安全工程师	李小强
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务)	2025 年 12 月 3 日评价组相关人员前往现场进行勘察,开展评价工作。		
现场调研图片			
安全评价结论	晋中市榆次天利石化产品经销中心(普通合伙)加油站项目符合安全生产相关法律、法规、标准和规范的要求，具备安全设施竣工验收条件		