

山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	原平市亿博源能源有限公司安全现状评价报告		
安全评价项目简介	<p>加油站罩棚下分两排共设置 4 座加油岛，每座加油岛上设置 1 台潜油泵型四枪加油机（其中 2 台汽油四枪加油机，2 台汽/柴油混合型四枪加油机），共计 4 台。油罐设置于站房东侧罩棚行车道下的框架承重油罐区内，共设 6 座埋地式 SF 型双层油罐，其中汽油罐 4 座(30m³×4)，柴油罐 2 座(30m³×4)；油品总容积为 180m³，柴油罐容积折半计算后，油品总容积为 150m³，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的等级划分标准，为二级加油站。</p>		
报告提交时间	2026 年 6 月	评价项目类别	安全现状评价
项目组长	张翠花	报告审核人	田平雪
参与编制的安全评价师	侯继凤	参与项目的注册安全工程师	张翠花
	武辉		
	宁博		
	隋志强		
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务)	2026 年 5 月 19 日，项目组评价人员赴该企业进行现场调查、收集资料，提出整改意见。		
现场调研图片			
安全评价结论	山西新安正安全技术服务有限公司通过对原平市亿博源能源有限公司进行安全现状评价后，认为该加油站现运行条件符合相关法律、法规、标准、规范的要求，符合安全运营条件的要求。		