

山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	中国石化销售股份有限公司山西忻州原平立达加油站 安全现状评价		
安全评价项目简介	加油站站房前分三排共设置七座加油岛，设有六台潜油泵双枪加油机（其中 2 台汽油双枪加油机、2 台柴油双枪加油机、2 台汽/柴油双枪加油机）和一台车用尿素加注机（已停用）。油罐设在站区西侧的油罐区，设有 4 个 S/F 型双层埋地油罐，其中 30m³ 汽油罐 2 个，50m³ 柴油罐 2 个，汽油、柴油罐的油品总容积 160m³，柴油折半后油品总容积 110m³。依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的等级划分规定，该加油站等级为二级加油站。		
报告提交时间	2026 年 7 月	评价项目类别	安全现状评价
项目组长	张翠花	报告审核人	田平雪
参与编制的安全评价师	侯继凤	参与项目的注册安全工程师	张翠花
	武辉		
	宁博		
	隋志强		
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务)	2026 年 6 月 26 日，项目组评价人员赴该企业进行现场调查、收集资料，提出整改意见。		
现场调研图片			
安全评价结论	山西新安正安全技术服务有限公司通过对中国石化销售股份有限公司山西忻州原平立达加油站进行安全现状评价后，认为该加油站现运行条件符合相关法律、法规、标准、规范的要求，符合安全运营条件的要求。		