山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

<table>
<tr><td>安全评价项目名称</td><td colspan="3">朔州市东来旺天然气有限公司加油站新建项目（一期）安全验收评价报告</td></tr>
<tr><td>安全评价项目简介</td><td colspan="3">朔州市东来旺天然气有限公司加油站新建项目（一期）位于山西省朔州市山阴县古城镇古城村西北林荫路北，法定代表人为常秀萍。
朔州市东来旺天然气有限公司加油站新建项目（一期）总用地面积3202.00m^2，设有一座一层砌体结构站房，建筑面积221.00m^2；设有一座钢结构罩棚，建筑面积300.00m^2（投影面积的一半）。站内道路为混凝土路面，进、出口分开设置。主要经营汽油、柴油，服务对象为各种机动车辆，所经营的汽油、柴油由油库配送，运输方式为公路运输。油罐内油品液位检测采用人工量油与液位仪自动测量相结合的方法。加油采用潜油泵型加油工艺，并设置加油、卸油油气回收系统和预留三次油气回收管道。加油罩棚下设三条加油车道（两条单车道、一条双车道），设有两排四座加油岛，共设有4台潜油泵型双枪加油机（其中2台汽油潜油泵型双枪加油机，2台汽/柴油潜油泵型双枪加油机）。油罐位于站房东侧油罐区，内置卧式SF型双层储罐4个，其中30m^{3}汽油储罐2个，汽油总容积为60m^3；30m^{3}柴油储罐2个，柴油总容积为60m^3；油品总容积120m^3，柴油折半后容积为90m^3。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的等级划分标准，为三级加油站。</td></tr>
<tr><td>报告提交时间</td><td>2026.9</td><td>评价项目类别</td><td>安全验收评价</td></tr>
<tr><td>项目组长</td><td>张翠花</td><td>报告审核人</td><td>葛寒</td></tr>
<tr><td rowspan="4">参与编制的安全评价师</td><td>田平雪</td><td rowspan="4">参与项目的注册安全工程师</td><td rowspan="4">张翠花</td></tr>
<tr><td>武　辉</td></tr>
<tr><td>宁　博</td></tr>
<tr><td>卢转英</td></tr>
<tr><td>到现场开展工作情况(次数、人员、时间、任务)</td><td colspan="3">2026年7月13日，项目组评价人员赴该企业进行现场调查、收集资料，提出整改意见。</td></tr>
<tr><td>现场调研图片</td><td colspan="3"> </td></tr>
<tr><td>安全评价结论</td><td colspan="3">山西新安正安全技术服务有限公司认为朔州市东来旺天然气有限公司加油站新建项目（一期）符合安全生产相关法律、法规、标准和规范的要求，具备安全验收的条件。</td></tr>
</table>