

山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	临猗信常诚加油站有限公司安全评价报告		
安全评价项目简介	<p>临猗信常诚加油站有限公司位于山西省运城市临猗县三管镇新庄村南 500 米，站区坐东朝西布置，站区西侧为县道 039（主干路）和南北走向的架空电力线（H=9m，有绝缘层）、北侧有一条通讯线、东侧有一座厕所、南侧为空地。</p> <p>该站共设置 4 台加油机，油罐位于罩棚正下方，4 个油罐（其中 2 个 30m³汽油罐，2 个 30m³柴油罐）埋地设置。该加油站油品最大库存容量 120m³，其中汽油最大储存能力为 60m³，柴油的最大储存能力为 60m³（折算后体积为 30m³），据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的等级划分标准 V=90m³，该站为三级加油站。</p>		
报告提交时间	2026 年 10 月	评价项目类别	安全评价
项目组长	李小强	报告审核人	田平雪
参与编制的安全评价师	杜泽	参与项目的注册安全工程师	李小强、宁博 杜泽、李珀鋈
	宁博		
	卢转英		
	武辉		
	李珀鋈		
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务)	2026. 8. 25 李小强、宁博赴企业进行现场调查，资料收集。		
现场调研图片			
安全评价结论	该加油站符合标准规范要求		