山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

<table>
<tr><td>安全评价项目名称</td><td colspan="3">中国石化销售股份有限公司山西忻州保德康家滩加油站安全现状评价报告</td></tr>
<tr><td>安全评价项目简介</td><td colspan="3">中国石化销售股份有限公司山西忻州保德康家滩加油站位于山西省忻州市保德县东关镇康家滩村，法定代表人张志光。加油站站房前分二排共设置四座加油岛，每座加油岛上设一台潜油泵汽油四枪加油机，共计 4 台。油罐设在罩棚行车道下覆土埋于地下，设有 4 个 30m³S/F 型双层埋地汽油罐，汽油罐的油品总容积 120m³，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的等级划分标准，为二级加油站。</td></tr>
<tr><td>报告提交时间</td><td>2026.9</td><td>评价项目类别</td><td>安全现状评价</td></tr>
<tr><td>项目组长</td><td>张翠花</td><td>报告审核人</td><td>葛寒</td></tr>
<tr><td rowspan="4">参与编制的安全评价师</td><td>宁博</td><td rowspan="4">参与项目的注册安全工程师</td><td rowspan="4">张翠花</td></tr>
<tr><td>田平雪</td></tr>
<tr><td>武辉</td></tr>
<tr><td>卢转英</td></tr>
<tr><td>到现场开展工作情况(次数、人员、时间、任务)</td><td colspan="3">2026 年 8 月 27 日，项目组评价人员赴该企业进行现场调查、收集资料，提出整改意见。</td></tr>
<tr><td>现场调研图片</td><td colspan="3"> </td></tr>
<tr><td>安全评价结论</td><td colspan="3">山西新安正安全技术服务有限公司通过对中国石化销售股份有限公司山西忻州保德康家滩加油站进行安全现状评价后，认为该加油站现运行条件符合相关法律、法规、标准、规范的要求，符合安全运营条件的要求。</td></tr>
</table>