山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

<table>
<tr><td>安全评价项目名称</td><td colspan="3">山西瑞航新能源有限公司永济栲栳加油站安全现状评价报告</td></tr>
<tr><td>安全评价项目简介</td><td colspan="3">山西瑞航新能源有限公司永济栲栳加油站位于永济市卿头镇卿头村南，该站坐西朝东，东侧为永临路和南北走向的架空电力线，南侧为 3 个彩钢棚（丙丁戊类物品储藏）和民房（三类保护物），西侧有 1 条南北走向的架空通讯线和村道，北侧民房（三类保护物）。站区地理位置较好，站区 50m 范围之内无重要公共建筑。
该站共设置 5 台加油机，油罐位于站房南侧，4 个油罐（其中 1 个 30m³ 汽油罐，1 个 50m³ 汽油罐，2 个 50m³ 柴油罐）埋地设置。该加油站油品最大库存容量 180m³，其中汽油最大储存能力为 80m³，柴油的最大储存能力为 100m³（折算后体积为 50m³），据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的等级划分标准 V=130m³，该站为二级加油站。</td></tr>
<tr><td>报告提交时间</td><td>2026 年 10 月</td><td>评价项目类别</td><td>安全现状评价</td></tr>
<tr><td>项目组长</td><td>李小强</td><td>报告审核人</td><td>田平雪</td></tr>
<tr><td rowspan="5">参与编制的安全评价师</td><td>杜泽</td><td rowspan="5">参与项目的注册安全工程师</td><td rowspan="5">宁博
杜泽、李珀鋆</td></tr>
<tr><td>宁博</td></tr>
<tr><td>卢转英</td></tr>
<tr><td>武辉</td></tr>
<tr><td>李珀鋆</td></tr>
<tr><td>到现场开展工作情况（次数、人员、时间、任务）</td><td colspan="3">2026.8.29 李小强、宁博赴企业进行现场调查，资料收集，提出整改意见。</td></tr>
<tr><td>现场调研图片</td><td colspan="3">
</td></tr>
<tr><td>安全评价结论</td><td colspan="3">该加油站符合标准规范要求</td></tr>
</table>